

Mémoire en réponse du service assainissement de Grand Belfort

À

Gilles maire

août 1 à 4h01 PM

[Franck DEMILLIERE <fdemiliere@grandbelfort.fr>](mailto:fdemiliere@grandbelfort.fr) bonjour Monsieur je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, les renseignements demandés concernant les dysfonctionnements de la station d'épuration de DENNEY liés à des surcharges ponctuelles, lors d'épisodes pluvieux. Suite à l'arrêté de mise en demeure en avril 2015, le Grand Belfort a mandaté l'entreprise NALDEO en août 2015 pour une étude diagnostic des ECP. Depuis 2015 Le bureau d'études a réalisé des inspections des réseaux, par temps sec et en temps de pluie, des sectorisations nocturnes des ECP temps sec/nappe haute, inspections vidéo, tests à la fumée. Les branchements des particuliers ont été contrôlés, il en reste 70 à vérifier d'ici cet automne. De plus un programme de travaux de renouvellement des réseaux a déjà été établi. Une 1^{ère} tranche de travaux est prévue en 2018 par le Grand Belfort.

Espérant avoir répondu à votre demande, je reste à votre disposition

Bien cordialement

Franck DEMILLIERE

Direction de l'eau et de l'assainissement

Bureau d'Etudes

Contact: 0384901140

0615686026